Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за _____ 2013 г.

Абонент _____
Адрес _____
Лицо, ответственное за учет _____ Тел. _____

Схема теплоснабжения 8 (зима)

Алгоритмы вычисления тепловой мощности:

Q1=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Q2=0

ТИС: Тепло-3 № 160733 Объект: VT3_FI_E Дата установки: 10.12.08

Дата	T1	T2	M1	M2	M3	Q1
	°C	°C	т	т	т	Гкал
25.02.2013	61.8	53.2	148.600	131.891	37.778	2.0912
26.02.2013	61.7	53.1	147.581	132.740	36.618	1.9938
27.02.2013	61.6	52.8	147.537	133.186	35.115	1.9877
28.02.2013	60.1	51.9	149.301	132.778	35.392	1.9954
01.03.2013	38.2	34.4	146.777	130.332	30.241	1.0895
02.03.2013	56.0	48.4	149.613	128.861	36.496	2.0027
03.03.2013	52.3	45.8	152.143	128.125	33.724	1.8809
04.03.2013	56.1	48.7	148.322	129.128	32.975	1.9262
05.03.2013	61.0	52.3	144.914	129.750	33.320	1.9704
06.03.2013	61.1	52.5	144.932	129.797	32.045	1.9626
07.03.2013	61.3	52.8	143.867	129.636	33.441	1.9103
08.03.2013	60.6	52.0	146.330	129.424	33.020	2.0485
09.03.2013	57.1	49.4	146.872	129.544	35.630	1.8923
10.03.2013	57.8	49.8	150.883	128.405	34.754	2.1747
11.03.2013	61.1	52.2	145.844	129.058	35.814	2.0821
12.03.2013	60.0	51.8	144.810	130.228	33.575	1.8638
13.03.2013	58.6	50.8	145.920	130.137	33.575	1.8515
14.03.2013	58.2	50.7	145.948	129.618	33.077	1.8298
15.03.2013	58.5	50.8	145.189	129.778	33.228	1.8154
16.03.2013	58.7	51.0	146.853	129.535	37.694	1.9219
17.03.2013	56.5	49.5	151.036	128.161	35.637	2.0569
18.03.2013	57.7	50.4	147.487	129.242	37.469	1.8894
19.03.2013	56.6	49.6	146.434	129.432	32.750	1.7747
20.03.2013	60.4	52.4	145.566	129.465	34.641	1.9253
21.03.2013	59.9	52.1	144.941	129.656	34.251	1.8591
22.03.2013	59.9	52.0	145.461	129.731	33.358	1.8778
23.03.2013	57.3	50.0	146.107	125.951	37.247	1.9502
24.03.2013	56.8	49.9	140.522	118.318	37.327	1.9417
25.03.2013	59.2	51.4	147.524	128.227	35.108	2.0329
Всего			4257.313	3750.133	1005.298	55.5987

Сдал _____ ХВС _____м3 _____час

Принял _____ «__» _____ 2013 г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за _____ 200_ г.

Абонент _____

Адрес _____

Лицо, ответственное за учет _____ Тел. _____

Схема теплоснабжения 1 (зима)

Алгоритмы вычисления тепловой мощности:

Q1=M1(h1-h2)

Q2=0

ТИС: Тепло-3 № 160713 Объект: VT3_FI_7 Дата установки: 12.10.49

Дата	T1	T2	M1	M2	Q1
	°C	°C	т	т	Гкал
25.02.2013	83.5	62.6	411.706	413.534	8.6591
26.02.2013	83.2	62.3	412.271	414.103	8.6970
27.02.2013	83.2	62.2	413.428	415.319	8.7207
28.02.2013	76.5	58.1	404.150	406.060	7.4999
01.03.2013	59.3	47.8	389.485	391.500	4.6769
02.03.2013	68.1	52.0	396.499	398.170	6.3944
03.03.2013	64.1	49.8	394.415	396.134	5.6527
04.03.2013	67.3	52.0	394.279	396.116	6.0874
05.03.2013	74.9	56.7	397.737	399.659	7.2606
06.03.2013	76.4	57.6	401.964	403.796	7.5821
07.03.2013	75.9	57.6	401.385	403.167	7.3816
08.03.2013	75.3	57.1	398.843	400.638	7.2941
09.03.2013	68.8	53.0	392.493	394.258	6.2192
10.03.2013	72.2	55.1	398.683	400.522	6.8573
11.03.2013	76.0	57.3	403.901	405.773	7.5728
12.03.2013	73.5	56.1	402.968	404.827	7.0426
13.03.2013	69.6	53.7	395.903	397.737	6.3234
14.03.2013	69.2	53.9	396.447	398.327	6.0735
15.03.2013	69.4	54.2	392.349	394.238	5.9873
16.03.2013	71.6	55.3	392.274	394.291	6.4147
17.03.2013	68.6	53.4	390.193	392.188	5.9548
18.03.2013	69.0	53.8	391.633	393.667	5.9538
19.03.2013	67.1	52.9	391.219	393.294	5.6101
20.03.2013	73.6	56.7	395.367	397.558	6.7107
21.03.2013	74.2	57.2	399.939	402.120	6.8611
22.03.2013	74.6	57.4	401.156	403.320	6.9416
23.03.2013	69.0	53.7	389.407	391.469	5.9940
24.03.2013	69.2	53.8	389.768	391.870	6.0399
25.03.2013	71.9	55.5	396.397	398.545	6.5206
Всего			11536	11592	194.9838

Сдал _____ ХВС _____м3 _____час

Принял _____ "__" _____ 200_ г.